

# 山东省建筑安全与设备管理协会 建设工程施工现场临时用电配电箱行业 确认评审细则

## 第一章 总则

第一条 为贯彻落实《山东省建筑安全与设备管理协会建筑施工安全防护用具及机械设备行业确认管理办法》，根据《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场配电箱》、《建设工程施工现场配电箱管理规程》等标准制定本评审细则。

第二条 建设工程施工现场临时用电配电箱的行业确认，是由山东省建筑安全与设备管理协会（以下简称省协会）面向会员单位开展的一项行业自律性管理工作。

第三条 配电箱行业确认实行自愿申报原则。

## 第二章 基本条件

第五条 通过中国质量认证中心认证，获得 CQC 证书的建设工程施工现场临时用电配电箱、开关箱生产企业，进入施工现场前可申请行业确认：

第六条 申请行业确认的生产企业应当具备下列基本条件：

(一) 厂房钣金车间面积 $\geq 500$ 平方米，装配车间面积 $\geq 400$ 平方米，喷涂车间面积 $\geq 200$ 平方米（可外协），作业现场应满足生产需要，生产场所区域划分合理有序；

(二) 有独立制作、生产箱体能力，且有必备的生产设备和检测检验仪器，不能租用或借用。生产设备主要包括激光切割机（或转塔冲床）、剪板机、折弯机、焊机、静电喷涂设备、母线加工机等设备。检测仪器包括漏电保护器测试仪、缺相保护检验仪器、绝缘电阻测试仪、绝缘耐压测试仪、接地电阻测试仪等检验仪器；

(三) 应具有企业产品标准和产品设计文件，产品设计文件包括箱体结构装配图、零部件图、电气原理图、接线系统图、电器元件布置图等；

(四) 产品的生产环境、安全生产和消防应符合基本要求。

### 第三章 资料要求及程序

第七条 申请行业确认的企业，应提交下列资料，并保证资料必须真实、可靠、齐全、合法：

(一) 行业确认申请表；

(二) 企业营业执照和注册商标原件和复印件（原件审核后退回）；

(三) 中国质量认证中心电工产品“CCC”“CQC”认证

证书或者 CCC 产品的自我声明原件和复印件（原件审核后退回）；

（四）生产厂房房屋产权证明或者房屋租赁合同（合同期至少两年以上）原件和复印件（原件审核后退回）；

（五）企业环评报告及环评批复文件原件和复印件（原件审核后退回）

（六）产品执行标准文本（国家标准、行业标准、团体标准等）；

（七）产品使用说明书；

（八）产品图纸和计算书。

第八条 申请行业确认的企业，应遵循以下程序：

（一）企业到所在地相关行业协会提出申请，并按本规定第七条要求提交申报资料；

（二）市级初审合格后，上报省协会；

（三）省协会组织省市有关专家进行现场评审。

第九条 行业确认证书有效期满，应提前 1 个月向省协会提出延期或换证申请。企业的法人、名称或地址发生更改也须报协会备案。

#### 第四章 受理与实施

第十条 省协会设立行业确认办公室，设在协会秘书处，负责受理申报、考核、审议。行业确认办公室由相关专家组

成，设主任委员一名，委员若干名。

第十一条 行业确认办公室对符合初审条件的申报企业，派出专家组进行现场考核。专家组组成人员不少于3人，从配电箱专业委员会名单中随机抽取，设组长1名。

第十二条 现场考核由专家组各成员按照《协会行业确认评审考核表》进行考核打分，由组长组织评议汇总，写出考核意见。

第十三条 行业确认办公室对专家组考核情况进行复审，对通过行业确认的企业进行公示。对公示无异议的企业，颁发《山东省建筑安全与设备管理协会建筑施工安全防护用具及机械设备行业确认证书》，有效期1年。

## 第五章 管理

第十四条 持证企业要承诺产品质量“三包”，生产销售的产品必须与证书确认的产品型号保持一致，对于不一致的，或者被用户投诉两次以上的企业，协会将进行约谈，责令限期整改，行为严重的予以通报。

第十五条 有下列情形之一的，省协会将注销（暂停）持证企业的行业确认证书，并予以通报：

（一）协会组织的飞行检查某个型号产品质量不符合相关标准，协会视情况注销该型号产品的行业确认，重新核发证书；

(二) 协会组织的飞行检查超过半数型号产品质量不符合相关标准，协会视情况注销该企业的行业确认证书；

(三) 不接受、不配合协会组织的飞行检查的；

(四) 行业确认证书有效期满，持证企业未重新申请的；

(五) 持证企业申请注销（撤销）的；

(六) 持证企业由于产品质量的问题，造成安全事故并负有主要责任的；

(七) 以欺骗、伪造、变造、冒用、租借、买卖和转让等不正当手段通过行业确认的。

第十六条 行业确认证书注销（撤销）之日起或者暂停使用期间，持证企业在出厂销售或者在其他经营活动中不得使用行业确认证书及加贴行业确认标志。

## 第六章 附则

第十七条 本实施细则由山东省建筑安全与设备管理协会负责解释，则自发布之日起施行。